



- Φωτιστικό σώμα αρματούρα προστασίας IP 54
- Ζυγός συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης συνδεδεμένος με την μπάρα γείωσης με 4mm² H05 VV
- EXIT Φωτιστικό exit ασφαλείας LED
- Διακόπτης απλός
- Διακόπτης κομμιτατέρ
- Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας
- Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών
- Π.Π. Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών
- Π.Σ. Ρευματοδότης Schuko
- Ρευματοδότης στεγανός
- Ρευματοδότης Schuko ups
- Φωτιστικό απλικά
- Στεγ Στεγνωντήρας χειριών
- Φωτιστικό LED - Διπλή συστοιχία
- Φωτιστικό LED - Μονή συστοιχία
- Διακόπτης απλός
- Διακόπτης κομμιτατέρ

Θεμελιακή γείωση από θερμά γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη ταινία 30x3.5 mm που συνδέεται ανά 2.00 μ. με το μεταλλικό σπλισμό και έχει επικάλυψη μπετόν 50 mm τουλάχιστον

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΛΕΡΝΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΑ	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΘΕΜΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	658	ΗΛ1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Υ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ